

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области  
(620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84. тел. 346-12-60, 346-12-70 факс: 8 (343) 346-12-54 E-mail: [gu@mchs96.ru](mailto:gu@mchs96.ru))

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84. тел. 312-44-09 тел. доверия 262-99-99 E-mail: [ooqpn\\_uqpn@mail.ru](mailto:ooqpn_uqpn@mail.ru))

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

ГО Сухой Лог ГО Богданович

(г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20 «Б» тел./факс 8(34373) 4-27-30 E-mail: [tond-s.log@mail.ru](mailto:tond-s.log@mail.ru))  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

(наименование органа государственного надзора)

### Предписание № 49

#### об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение  
«Богдановичская открытая (сменная) общеобразовательная школа»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,  
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

директора МАВ(С)ОУ «Богдановичская ОСОШ» Григорьевы Лариса Викторовна.

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества, руководителя организации и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора ГО Сухой Лог, ГО Богданович по пожарному надзору Поликарпова А.А. от 20.04.2021 года, № 49, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

в период

«13» мая 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

«14» мая 2021 г. с 12 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа

проведена плановая, выездная проверка заместителем начальника ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, подполковником внутренней службы Поликарповым А.А. на объекте защиты: территории, здания и помещений Муниципальное автономное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Богдановичская открытая (сменная) общеобразовательная школа», расположенного по адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, улица Партизанская, д. 11.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

директором МАВ(С)ОУ «Богдановичская ОСОШ» Григорьевой Ларисой Викторовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	систему пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре выполнить в соответствии с требованиями	ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ГОСТ 50571.15-97 таблица 52 F.	01.05.2022	

	норм.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.46 ст.54. ст.83 п.1.под п.3) п.4,5,6,7. ст.84 ст.91, п.1. ст.103 п.1,2. СП 6.13130.2009 п. 4.1. СП 486.1311500.2020 п. 4.4.		
2	Двери в кладовых выполнить с пределом огнестойкости не менее EI-30 (противопожарными второго типа).	Основание: ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Федеральный закон от 22 Июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 87-88 таблицы 21-25. ст. 151. СНиП 21-01-97* п. 7.4; п. 5.14* п. 5.21* Таблицы 1,2,3. СНиП 2.08.02-89 п. 1.55; п. 1.82. СНиП 31-03-2001 п. 7.3.	01.05.2022	
3	Ширину дверей в лестничные клетки на всех этажах выполнить не менее 0,8 м.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; ст. 53; ст. 89. СНиП 21-01-97* п. 6.18*. СП 1.13130.2020 п. 4.2.19	01.05.2022	
4	Обеспечить соблюдение сроков перезарядки, освидетельствования и своевременной замены огнетушителей, указанных в паспорте.	п. 60 Правила противопожарного режима в РФ, (Утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479)	01.05.2022	
5	Запретить эксплуатацию электропроводов, электророзеток с повреждениями.	п. 35 пп (а,б) Правила противопожарного режима в РФ, (Утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479)	01.05.2022	
6	Запретить эксплуатацию светильника без плафона предусмотренных конструкцией.	п. 35 пп (в) Правила противопожарного режима в РФ, (Утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479)	01.05.2022	
7	На объекте защиты с массовым пребыванием людей обеспечить наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30 Правила противопожарного режима в РФ, (Утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479)	01.05.2022	

8	Восстановить вторые эвакуационные выходы с 1 и 2 этажей здания.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; ст. 53; ст. 89. СП 1.13130.2020 п. 4.2.9	01.05.2022	
9	Двери в кладовое помещение из кабинета <sup>Физики</sup> химии выполнить с пределом огнестойкости не менее чем ЕL-30 (противопожарными второго типа).	Основание: ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Федеральный закон от 22 Июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 87-88 таблицы 21-25. ст. 151. СНиП 21-01-97* п. 7.4; п. 5.14* п. 5.21* Таблицы 1,2,3. СНиП 2.08.02-89 п. 1.55; п. 1.82. СНиП 31-03-2001 п. 7.3.	01.05.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНДиПР ГО Сухой Лог,  
ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской  
области подполковник внутренней службы Поликарпов А.А.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«14» мая 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

✓   
(подпись)

директор МАВ(С)ОУ «Богдановичская  
ОСОШ» Григорьева Лариса Викторовна  
(должность, фамилия, инициалы)

«14» мая 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575893

Владелец Григорьева Лариса Викторовна

Действителен с 31.03.2021 по 31.03.2022