

ОТЧЕТ

о выполненных предписаниях надзорных органов МАВ(С)ОУ «Богдановичская ОСОШ» на 11 мая 2022 г.

№ п/п	Дата предписания пожнадзора/ дата по суду	Наименование учреждения	Срок		Краткое содержание предписания (указать основные виды работ, предполагаемые к исполнению)
			установленный для устранения нарушения пожнадзора / Срок, установленный для исполнения решения суда	окончательного устранения нарушения	
1.	13.05.2021/ 02.07.2021	МАВ(С)ОУ «Богдановичская ОСОШ»	01.05.2022 /31.12.2022	выполнено	Систему пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре выполнить в соответствии с требованиями норм.
2.	13.05.2021/ 02.07.2021		01.05.2022 /31.12.2022	выполнено	Двери в кладовых выполнить с пределом огнестойкости не менее EI-30 (противопожарными второго типа).
3.	13.05.2021/ 02.07.2021		01.05.2022/31.12.2022	выполнено	Ширину дверей в лестничные клетки на всех этажах выполнить не менее 0,8 м.
4.	13.05.2021/ 02.07.2021		01.05.2022/31.12.2022	выполнено	Обеспечить соблюдение сроков перезарядки, освидетельствования и своевременной замены огнетушителей, указанных в паспорте.
5.	13.05.2021/ 02.07.2021		01.05.2022/31.12.2022	выполнено	Восстановить вторые эвакуационные выходы с 1 и 2 этажей здания.
6.	13.05.2021/ 02.07.2021		01.05.2022/31.12.2022	выполнено	Эксплуатация электропроводов, электророзеток с повреждением
7.	13.05.2021/ 02.07.2021		01.05.2022/31.12.2022	выполнено	Эксплуатация светильников без плафонов

Директор



Л.В. Григорьева

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726242342903868691666490759959119263676517201301

Владелец Григорьева Лариса Викторовна

Действителен с 18.09.2023 по 17.09.2024